territoire d'énergie
HAUTE-SAÔNE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE
5 Rue Max Devaux - 70000 VESOUL - 03 84 77 00 00 - contact@teHS.fr - www.teHS.fr

COMMUNE : *QUINCEY*

30/11/25	*Avant Projet Définitif v1*	
28/10/25	*Avant Projet Définitif v2*	
07/08/25	*Avant Projet Définitif*	
Date	Objet	

Echelle : *1/200*	Date : *30/11/25*	Version : *3*
Dessiné par *JF*	Vérifié visiré par *J.B*	Ref:14851

Aménagement esthétique du réseau concédé d'électricité grande rue et place de la mairie

DOSSIER : *G 10502*

RESEAUX PROJETES

PLAN : *1/1*

LEGENDE

- Ligne aérienne à basse tension en catégorie A existante à conserver
- Ligne aérienne à basse tension en catégorie A existante à déposer
- Ligne souterraine à basse tension en catégorie A projetée en câble
- Ligne aérienne à basse tension existante à conserver
- Ligne aérienne à basse tension existante à déposer
- Ligne souterraine à basse tension projet en câble
- Branchement aérien monophasé à basse tension existant à conserver
- Branchement aérien monophasé à basse tension existant à déposer
- Branchement souterrain monophasé à basse tension projet en câble
- Branchement aérien triphasé à basse tension existant à conserver
- Branchement aérien triphasé à basse tension existant à déposer
- Branchement souterrain triphasé à basse tension projet en câble
- Support en béton armé classe D
- Support en béton armé classe E
- Support métallique
- Support métal en bois double
- Poteau béton arme 14CM
- Remonte aérienne basse tension classe A
- Remonte aérienne basse tension
- Remonte aérienne branchement basse tension
- Boîte de dérivation basse tension classe A
- Boîte de dérivation basse tension
- Boîte de dérivation branchement basse tension
- Boîte de jonction basse tension classe A
- Boîte de jonction basse tension
- Boîte de jonction branchement basse tension
- Mise à la terre des masses
- Mise à la terre
- Armoire de commande
- Poste de transformation
- Armoire de coupure
- Coffret RMBT
- Coffret façadé d'une prise de fiesse coupure
- Coffret sur socle pour prise d'électricité
- Coffret Sept Quinze
- Borne en coffret CIBE
- Coffret branchement 4/5/5/6/6/12
- Réseau souterrain à basse tension existant à conserver en câble de cuivre 3x150
- Réseau souterrain à basse tension existant à déposer en câble de cuivre 3x150
- Réseau souterrain à basse tension projet en câble de cuivre 3x150
- Fourreau TPC Ø100 mm à poser en attente
- Réseau souterrain à basse tension existant à conserver en câble de cuivre 3x150 + 1x35 + 1x35
- Réseau souterrain à basse tension existant à déposer en câble de cuivre 3x150 + 1x35 + 1x35
- Réseau souterrain à basse tension projet en câble de cuivre 3x150 + 1x35 + 1x35
- Fourreau TPC Ø130 mm à poser en attente
- Branchement souterrain à basse tension existant à conserver en câble de cuivre 3x6 + 1x6 + 1x6 + 1x6
- Branchement souterrain à basse tension existant à déposer en câble de cuivre 3x6 + 1x6 + 1x6 + 1x6
- Branchement souterrain à basse tension projet en câble de cuivre 3x6 + 1x6 + 1x6 + 1x6
- Fourreau TPC Ø90 mm à poser en attente
- Fourreau existant à conserver
- Ligne aérienne éclairage public existant à conserver
- Ligne aérienne éclairage public existant à déposer
- Ligne souterraine éclairage public existant à conserver
- Ligne souterraine éclairage public de section 3x50 + 1x25 + 1x25
- Réseau souterrain éclairage public existant à déposer
- Réseau souterrain éclairage public existant à conserver
- Réseau souterrain éclairage public projet en câble de section 3x50 + 1x25 + 1x25 + 1x25